

استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز سطح ۲ ناباروری

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
پذیرش	۴-۶ متر مربع	نزدیک درب ورودی و در معرض دید مراجعین باشد.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در قسمت پذیرش اولیه بیماران بیوگرافی بیمار در پرونده (فیزیک یا الکترونیک) ثبت شده و سپس جهت ویزیت اولیه به کلینیک ارجاع میگردد.	
انتظار	حداقل ۱۰ مترمربع به ازای هر ۳ پذیرش روزانه در هر شیفت ۱ متر مربع	به ازای هر صندلی دو مترمربع فضا منظور گردد.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	مساحت راهرو و مسیر تردد، جزء فضای انتظار نیست.	
سونوگرافی	۱۰-۱۲ متر مربع	اتاق سونوگرافی بصورتی قرار گیرد که دسترسی به رختکن بیمار و فضای انتظار وجود داشته باشد	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در این اتاق روشویی پیش بینی شود. دسترسی بیمار به سرویس بهداشتی در داخل اتاق یا راهروی اصولی بخش میسر باشد.	
معاینه	۱۰-۱۲ متر مربع		سنگ طبیعی و مصنوعی، سرامیک غیر لغزنده یا کفپوش (ولی درز جوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در این اتاق روشویی پیش بینی شود.	

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
سرویس بهداشتی	هر چشمه ۲،۲*۱،۲ متر مربع	کف توالت فرنگی با راهرو، اختلاف سطح بیش از ۲ سانتیمتر نداشته باشد.	سرامیک غیر لغزنده	کاشی تا زیر سقف	رنگ(ترجیحاً روغنی نیمه مات)	حداقل دو چشمه توالت ایرانی(زنان- مردان) و یک چشمه توالت فرنگی برای بیماران دیده شود	
آزمایشگاه آندرولوژی	برای مراکز کوچک حداقل ۱۵-۱۲ مترمربع	کل فضای کلینیک آندرولوژی لازم است در مجاورت آزمایشگاه آندرولوژی جانمایی شود و یا ارتباط مناسب با بخش آندرولوژی داشته باشد.	سنگ(طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک(غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	کاشی تا زیر سقف کاذب(ترجیحاً روشن و سایز بزرگ)	رنگ(ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
اتاق معاینه مردان	۱۰-۱۲ متر مربع	کل فضای کلینیک آندرولوژی لازم است در مجاورت آزمایشگاه آندرولوژی جانمایی شود و یا ارتباط مناسب با بخش آندرولوژی داشته باشد.	سنگ(طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک(غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در درمانگاه های کوچک، اتاق مصاحبه و معاینه می تواند یکی باشد.	
اتاق مصاحبه	۱۰-۱۲ متر مربع		سنگ(طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک(غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ(ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در درمانگاه های کوچک، اتاق مصاحبه و معاینه می تواند یکی باشد.	

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
اتاق مخصوص زوجین	۶ تا ۸ مترمربع بعلاوه سرویس بهداشتی مستقل	این اتاق بایستی در فضایی ساکت و ترجیحاً نزدیک آزمایشگاه آندرولوژی قرار گیرد	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در طراحی ضروریست حفظ حریم خصوصی فضا لحاظ گردد. ورودی این فضا از فضاهای عمومی نظیر انتظار نباشد و با پیش بینی ارتباط نزدیک، مستفیم و کنترل شده با آزمایشگاه آندرولوژی جانمایی شود.	
IUI-ET	۱۰-۱۲ متر مربع	این فضا می بایست نزدیک آزمایشگاه آندرولوژی جانمایی شود و ارتباط مناسب با آزمایشگاه آندرولوژی از طریق دریچه داشته باشد.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	کاشی تا زیر سقف کاذب (ترجیحاً روشن و سایز بزرگ)	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
رختکن و آماده سازی بیمار	۶-۸ متر مربع	در ابتدای بلوک عمل قرار می گیرند.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
پذیرش اتاق عمل	۴-۶ مترمربع	در فصل مشترک درمانگاه و بلوک عمل قرار گیرد	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
اتاق عمل لاپاروسکوپی	۳۵-۴۰ متر مربع		سرامیک و یا کف پوش ضد الکتریسته ساکن (آنتی استاتیک)	کاشی تا زیر سقف ترجیحاً رنگ فیروزه‌های یا سبز	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	اتاق عمل لاپاروسکوپی جزء اتاقهای عمل کوچک با مساحت حدود ۹۶ مترمربع می باشد. لازم است کلیه استانداردهای معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی در این فضا و فضاهای وابسته در جلد هشتم از مجموعه کتب "استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن" (بخش جراحی) رعایت گردد.	
اتاق استریل	۴-۶ متر مربع	فضای جنبی اتاق عمل می باشد	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	لازم است کلیه استانداردهای معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی در این فضا و فضاهای وابسته به آن بر اساس مندرجات جلد نهم از مجموعه کتابهای "استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن" (بخش جراحی) رعایت گردد.	
اتاق اسکراب و گان	۴-۶ متر مربع	فضای جنبی اتاق عمل می باشد	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
ریکاوری	۶-۸ متر به ازای هر تخت	فضای ریکاوری برای نگهداری موقت است تا بیمار از آثار بیهوشی کامل بآبی حسی موضعی بهبود یابد.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	یک تا دو دستشویی بیمارستانی برای مجموعه ریکاوری پیش بینی شود. در صورت در نظر گرفتن این فضا در حوزه کنترل شده و نیمه کنترل شده یک دستشویی به ازای ۵ تخت ریکاوری پیش بینی شود.	
اتاق متخصص بیهوشی	۱۰-۱۲ متر مربع		سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یاسرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۵۱cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	این اتاق باید در حوزه نیمه کنترل شده بخش بوده و دسترسی مناسب به اتاق آمادگی، فضای ریکاوری و اتاقهای عمل داشته باشد	
اتاق کار کثیف	۴-۶ متر مربع	این اتاق نزدیک ریکاوری پیش بینی شود	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک غیر لغزنده	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	روشویی پیش بینی شود.	
اتاق نظافت	۲-۳ متر مربع		سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک غیر لغزنده	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
اتاق جمع آوری زباله و رخت کثیف	۳-۴ متر مربع		سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک غیر لغزنده	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
ایستگاه پرستاری	۴-۶ متر مربع	ایستگاه پرستاری توسط مصالح غیر بنایی ساخته شود	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک غیر لغزنده	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
رختکن پرسنل	۴-۶ متر مربع	در ابتدای بلوک عمل قرار می گیرند.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
اتاق استراحت کارکنان	۱۲-۱۴ مترمربع	دو اتاق برای استراحت پزشکان و پرستاران مرد و زن پیش بینی شود.	سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درزجوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	تجهیزات لازم برای ارتباط با ایستگاه پرستاری پیش بینی شود بهتر است در فضای استراحت پرسنل، سرویس بهداشتی در نظر گرفته شود.	
آبدارخانه	۲،۲۰*۳ مترمربع	در جوار اتاق استراحت کارکنان قرار می گیرد	سرامیک غیر لغزنده کف شوی دارد	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		
سرویس بهداشتی عمومی	۲*۲		سرامیک غیر لغزنده	کاشی تا زیر سقف	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)		

نام فضا	سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع)	طراحی فضا	مصالح مناسب نازک کاری کف	مصالح مناسب دیوارها	مصالح مناسب سقف	توضیحات	خوداظهاری دانشگاه
واحد CSR		بر اساس نحوه ارتباطات و الزامات مندرج در جلد نهم از مجموعه کتب استاندارد بیمارستان ایمن (بخش استریل مرکزی)	سرامیک غیر لغزنده کف شوی دارد	کاشی تا زیر سقف کاذب، رنگ روشن و سایز ترجیحاً بزرگ	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در صورت طراحی بخش بصورت مرکز یا کلینیک مستقل و خارج از بیمارستان این واحد در نظر گرفته شود.	
رختشویخانه		رختشویخانه شامل فضاهای تفکیک، توزین، بخش عفونی، قسمت شستشو، آبگیری، خشک کن، اتوکشی و فضای بسته بندی است.	سرامیک مقاوم در برابر اسید و باز و غیر لغزنده کف شوی دارد.	کاشی تا زیر سقف کاذب به رنگ روشن و سایز ترجیحاً بزرگ	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در صورت طراحی بخش بصورت مرکز یا کلینیک مستقل و خارج از بیمارستان این واحد در نظر گرفته شود.	
انبار دارو			سنگ (طبیعی یا مصنوعی) یا سرامیک (غیر لغزنده) یا کف پوش (رولی درز جوش)	بدنه: گچ و رنگ روغنی روشن و مات یا دیوار پوش. قرنیز: سنگ پلاک به ارتفاع ۱۰cm یا قرنیز وینیل	رنگ (ترجیحاً روغنی نیمه مات)	در صورت طراحی بخش بصورت مرکز یا کلینیک مستقل این واحد در نظر گرفته شود.	